

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2**

### **Επίπεδα φωτισμού χώρων κτιρίου**

**Επίπεδα φωτισμού χώρων κτιρίου σύμφωνα με το πρότυπο EN 12464-1:2002.**

**(ΦΕΚ 1122 ΚΥΑ Δ6/Β/14826 17-6-2008)**

Χρήση κτιρίου	Χρήση Χώρου	Στάθμη Φωτισμού (lux)	Εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού (W/m <sup>2</sup> )	Επίπεδο μέτρησης (m)
Κτίρια Γραφείων	Γραφεία	500	15	0.80
	Γραφεία open plan	500		
	Αίθουσες συνεδριάσεων	500		
Σχολεία – Εκπαιδευτικά ιδρύματα	Αίθουσες διδασκαλίας	300	15	0.80
	Αίθουσες διδασκαλίας ενηλίκων	500		
	Αίθουσες διαλέξεων	500		
Νοσοκομεία	Θάλαμος	100	15	0.80
	Εξεταστήριο	300		
	Εξέταση και Θεραπεία	1000		
Ξενοδοχεία	Αίθουσες εστιάσεων	-	10	
Αθλητικές εγκαταστάσεις	Αίθουσα άθλησης	300	10	0.10
Εμπορικά καταστήματα	Χώρος πωλήσεων	300	10	0.80
	Χώρος ταμείου	500		
Χώροι κυκλοφορίας κοινού	Διάδρομοι	100	15	0.10
	Σκάλες	150		